

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Mateřská škola

Loučany č.p. 736, Náměšť na Hané, 783 44


Celková podlahová plocha $A_c = 342,1 \text{ m}^2$

Hodnocení obálky
budovy

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



1,00

Mimořádně neekonomická

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$

$$U_{em} = H_T / A$$

0,37

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2
 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$

0,37

0,37

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,19	0,28	0,37	0,56	0,74	0,93

Platnost štítku do: 18.10.2023

Datum vystavení štítku: 18.10.2013

Štítek vypracoval(a):

Ing. Radek Novák

Energetický specialista